

**Информация о резерве активной мощности на подстанциях 35-330 кВ РУП "Витебскэнерго" с учётом выданных ранее технических условий по состоянию 01.06.2026**

ПС 330 кВ							
№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
1	ПС Поставы-330	Поставский район, н.п. Бирвито	АТ-1	330/110/10	125	10,0	110кВ (требуется строительство ВЛ и ПС 110 кВ )
			АТ-2	330/110/10	125		
2	ПС Витебск-330	Витебский район, н.п. Копти	АТ-1	330/110/10	125	30,0	110кВ (требуется строительство ВЛ и ПС 110 кВ )
			АТ-2	330/110/10	125		
			АТ-3	330/110/10	200		
ПС 110 кВ							
№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
1	Лучеса	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	16		
2	Новая	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	40		
3	КСМ	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	25		
4	Верховье	Витебский р-н, н.п. Верховье	T-1	110/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	10		
5	Районная	г. Новополоцк	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
6	Восточная	г. Полоцк	T-1	110/35/6	16	0,10	6/10 кВ
			T-2	110/35/6	10		
			T-4	110/10	16		
7	Фариново	Полоцкий р-н, д.Фариново	T-1	110/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
8	Гомель	Полоцкий р-н, д.Гомель	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
9	Ушачи	Ушачский р-н, г.п. Ушачи	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
10	Лепель	Лепельский р-н, г.Лепель	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
11	Аэропорт	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
12	Боровка	Лепельский р-н, д.Боровка	T-1	110/10	2,5	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
13	Чашники	Чашникский р-н, г. Чашники	T-1	110/35/10	16	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
14	Лиозно	Лиозненский р-н, г.п. Лиозно	T-1	110/35/10	6,3	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
15	Шумилино	Шумилинский р-н, г.п. Шумилино	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
16	Докшицы	Докшицкий р-н, г. Докшицы	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
17	Бегомль	Докшицкий р-н, г.п. Бегомль	T-1	110/35/10	4	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
18	Билево	г. Витебск	T-1	110/10	32	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	32		
19	Биофабрика	Витебский р-н, н.п. Должа	T-1	110/10	6,3	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	6,3		
20	Журжево	г. Витебск	T-1	110/10	25	0,10	10 кВ
			T-2	110/10	25		
21	Парковая	г. Витебск	T-1	110/10/6	25	0,15	10 кВ
			T-2	110/10/6	25		
22	Соржица	Бешенковичский р-н, д. Соржица	T-1	110/10	6,3	0,17	10 кВ
23	Народная	г.Новополоцк	T-1	110/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/10	10		
24	Горяны	Полоцкий р-н, д.Горяны	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
25	Верхнедвинск	г. Верхнедвинск	T-1	110/35/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
26	Миоры	г. Миоры	T-1	110/35/10	10	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
27	Шарковщина	г. Шарковщина	T-1	35/10	4	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
28	Сосновцы	Шарковщинский р-н, н.п. Сосновцы	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
			T-1	110/10	2,5		
29	Браслав	г. Браслав	T-1	110/10	6,3	0,20	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
30	Глинное	Докшицкий р-н, н.п. Глинное	T-1	110/10	6,3	0,20	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
31	Обруб	г. Глубокое	T-1	110/10	6,3	0,20	10 кВ
			T-2	35/10	6,3		
32	Поставы-110	г. Поставы	T-1	110/35/10	16	0,20	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
33	Красносельцы	Браславский р-н, н.п. Красносельцы	T-1	110/10	6,3	0,20	10 кВ
34	Боровуха-110	Полоцкий р-н, д.Боровуха	T-1	110/10	2,5	0,20	10 кВ
35	Выдря	Лиезненский р-н, н.п. Большая Выдря	T-1	110/10	2,5	0,26	10 кВ
36	Городок	Городокский р-н, г. Городок	T-1	110/35/10	10	0,27	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
37	Чепино	г. Витебск	T-1	110/35/10	10	0,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
38	Барань	Оршанский р-н, г.Барань	T-1	110/10	10	0,30	10 кВ
			T-2	110/10	10		
39	Княжица	Витебский р-н, н.п. Летцы	T-1	110/10	2,5	0,30	10 кВ
40	Лисуны	Оршанский р-н, д.Лисуны	T-1	110/10	2,5	0,40	10 кВ
41	Орша Южная	г.Орша	T-1	110/6	31,5	0,40	10 кВ
			T-2	110/10	40		
			T-3	110/10	16		
42	Крашино	Оршанский р-н, д.Крашино	T-1	110/10	6,3	0,40	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
43	Курополье	Поставский р-н, д. Курополье	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
44	Козьяны	Браславский р-н, д. Козьяны	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
45	Иоды	Шарковщинский р-н, д. Иоды	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
46	Опса	Браславский р-н, н.п. Опса	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
47	Воропаево	Поставский р-н, н.п. Воропаево	T-1	110/35/10	6,3	0,50	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
48	Орша Северная	г.Орша	T-1	110/35/10	40	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	25		
			T-3	110/10	16		
49	Заднепровье	г.Орша	T-1	110/10	15	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
50	Селище	Оршанский р-н, д.Селище	T-1	110/35/10	10	0,50	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
51	Дубровно	Оршанский р-н, г.Дубровно	T-1	110/35/10	10	0,50	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
52	Толочин	Толочинский район, г.Толочин	T-1	110/35/10	10	0,10	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
53	Новополоцкая	г. Новополоцк	T-1	110/10	25	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	25		
54	Мясокомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	10	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	10		
55	Вороницы	Полоцкий р-н, д.Вороницы	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
56	Морозенки	Полоцкий р-н, д.Вороницы	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
57	Ветрино	Полоцкий р-н, д.Ветрино	T-1	110/10	6,3	0,50	10 кВ
58	Матусово	Полоцкий р-н, д.Матусово	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
59	Домжерицы	Лепельский р-н, н.п. Домжерицы	T-1	110/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
60	Новолукомль	Чашникский р-н, г.Новолукомль	T-1	110/10	6,3	0,50	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
61	Технологическая	г. Витебск	T-1	110/35/10	16	0,60	10 кВ
			T-2	110/35/10	15		
			T-3	110/35/10	40		
62	Вацловово	Ушачский р-н, д.Вацлавово	T-1	110/10	2,5	0,70	10 кВ
63	Плисса	Бешенковичский р-н, д. ПлиССы	T-1	110/10	2,5	0,78	10 кВ
64	Глубокое	Витебская обл., г.Глубокое	T-1	110/35/10	25	0,80	10 кВ
			T-2	110/35/10	16		
65	Плисса	Глубокский р-н, н.п.Шепелево	T-1	110/10	2,5	0,80	10 кВ
66	Бешенковичи	Бешенковичский р-н, г.п. Бешенковичи	T-1	110/35/10	10	0,90	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
67	Замосточье	Витебский р-н, д. Замосточье	T-1	110/10	2,5	0,90	10 кВ
68	Залесье	Глубокский р-н, н.п. Залесье	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
69	Прозороки	Глубокский р-н, н.п. Прозороки	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
70	Дрисвяты	Браславский р-н, н.п. Дрисвяты	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
71	Язно	Миорский р-н, н.п. Язно	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
72	Лужки	Шарковщинский р-н, н.п. Лужки	T-1	110/35/10	6,3	1,00	10 кВ
73	Долгиново	Миорский р-н, н.п. Долгиново	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
74	Турково	Миорский р-н, н.п. Турково	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
75	Видзы	Браславский р-н, н.п. Видзы	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
76	Сенно-2	г.Сенно	T-1	110/35/10	10	1,00	10 кВ
77	Почаевичи	Чашникский р-н, д. Почаевичи	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ
78	Гравийная	Чашникский р-н, д.Черя	T-1	110/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
79	Слобода	Лепельский р-н, н.п. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,00	10 кВ

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
80	Волинцы	Верхнедвинский р-н, н.п. Волинцы	T-1	110/35/10	6,3	1,00	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
81	Витебск Северная	г. Витебск	T-1	110/10	40	1,30	10 кВ
			T-2	110/10	25		
82	Улла	Бешенковичский р-н, н.п. Улла	T-1	110/35/10	6,3	1,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
83	Сорочино	Ушачский р-н, д. Сорочино	T-1	110/10	2,5	1,30	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
84	Славное	Толочинский район, н.п. Славное	T-1	110/10	2,5	1,40	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
85	Белая Липа	Сенненский р-н, н.п. Белая Липа	T-1	110/10	2,5	1,40	10 кВ
86	Суражская	г. Витебск	T-1	110/10	10	1,45	10 кВ
			T-2	110/10	10		
87	Оболь	Шумилинский р-н, н.п. Оболь	T-1	110/10	6,3	1,50	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
88	Дуброво	Городокский р-н, д. Дуброво	T-1	110/35/10	10	1,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
89	Цветино	Миорский р-н, н.п. Цветино	T-1	110/10	6,3	1,50	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
90	Подсвилье	Глубокский р-н, н.п. Подсвилье	T-1	110/10	6,3	1,50	10 кВ
91	Караси	Глубокский р-н, н.п. Караси	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
92	Болбасово	Оршанский район, н.п. Болбасово	T-1	110/10	40	1,50	10 кВ
			T-2	110/10	40		
93	Соболи	Чащникский р-н, д. Соболи	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
94	Сокол	Россонский р-н, д. Соколище	T-1	110/10	2,5	1,50	10 кВ
95	Россоны	Россонский р-н, г. Россоны	T-1	110/35/10	16	1,50	10 кВ
96	Обольцы	Толочинский район, д. Обольцы	T-1	110/10	2,5	1,70	10 кВ
			T-2	110/35/10	6,3		
97	Слобода	Шумилинский р-н, д. Слобода	T-1	110/10	2,5	1,70	10 кВ
98	Хайсы	Витебский р-н, н.п. Хайсы	T-1	110/10	6,3	1,80	10 кВ
			T-2	35/10	4		
99	Петровщина	Глубокский р-н, н.п. Петровщина	T-1	110/10	2,5	1,80	10 кВ
100	Птицекомбинат	г. Полоцк	T-1	110/10	6,3	2,00	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
101	Новинка	Толочинский район, д. Новинка	T-1	110/10	6,3	2,10	10 кВ
			T-2	110/10	2,5		
102	Стекловолокно	г. Полоцк	T-1	110/6	16	2,20	6 кВ
			T-2	110/6	16		
103	Добромысли	Лиезненский р-н, н.п. Артемово	T-1	110/35/10	6,3	2,24	10 кВ
			T-2	35/10	4		
104	Плиговка	Шумилинский р-н, д. Плиговки	T-1	110/10	2,5	2,30	10 кВ
			T-2	110/10	10		
105	Сенно-110	Сенненский р-н, д. Немойта	T-1	110/35/6	16	2,70	35 кВ
			T-2	110/6	10		
106	Дисна	Верхнедвинский р-н, д. Луночарское	T-1	110/35/10	5,6	3,00	10 кВ
			T-2	110/35/10	10		
107	Коханово	Толочинский район, д. Мартюхово	T-1	110/35/10	16	3,50	10кВ
			T-2	110/35/10	16		
108	Мелькомбинат	г. Витебск	T-1	110/10	40	3,58	10 кВ
			T-2	110/10	32		
109	Старое Село	Витебский р-н, д. Старое Село	T-1	110/10	10	3,70	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
110	ЗШМ	г. Орша	T-1	110/10	40	3,70	10 кВ
			T-2	110/10	40		
111	Заслоново	Лепельский р-н, д. Заслоново	T-1	110/10	6,3	4,00	10 кВ
112	Кабице	Городокский р-н, д. Пальминка	T-1	110/10	6,3	4,10	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
113	Сватовка	Бешенковичский р-н, д. Верховье	T-1	110/10	6,3	4,50	10 кВ
			T-2	110/10	10		
114	Мошканы	Сенненский р-н, д. Мошканы	T-1	110/10	6,3	4,70	10 кВ
			T-2	110/10	6,3		
115	Дубровно-2	Дубровенский р-н, д. Пирого	T-1	110/10	6,3	4,90	10 кВ
116	Руба	г. Витебск	T-1	110/35/6	25	5,10	6 кВ
			T-2	110/6	40		
			T-3	110/6	32		
			T-4	35/10	2,5		
117	Витебская ТЭЦ	г. Витебск	T-2	110/6	40	12,00	6 кВ
			T-3	110/6	40		

Примечания:

1. Данные по подстанциям 110 кВ указаны отдельно для каждой подстанции, без учета суммарного резерва мощности по питающим подстанциям 330 кВ.
2. При рассмотрении возможности подключения новых потребителей необходимо учитывать ремонтные и возможные аварийные режимы работы энергосистемы.

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
<b>Витебские электрические сети ПС 35 кВ</b>							
1	Прудок	Городокский р-н, д. Прудок	T-1	35/10	2,5	0,05	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
2	Езерице	Городокский р-н, г.п. Езерице	T-1	35/10	1,8	0,05	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
3	Аэропорт	Витебский р-н, Аэропорт	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
4	Дрюково	Витебский р-н, д. Дрюково	T-1	35/10	2,5	0,10	10 кВ
5	Осетки	Витебский р-н, д. Пуша	T-1	35/10	2,5	0,10	10 кВ
6	Любичи	Шумилинский р-н, д. Любичи	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
7	Селище	Городокский р-н, д. Селище	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
8	Мишневичи	Шумилинский р-н, д. Мишневичи	T-2	35/10	1,6	0,10	10 кВ
9	Веляшковичи	Льозненский р-н, д. Велешковичи	T-1	35/10	2,5	0,10	10 кВ
10	Глушица	Шумилинский р-н, д. Глушица	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
11	Стасево	Льозненский р-н, д. Стасево	T-1	35/10	2,5	0,10	10 кВ
12	Бочейково	Бешенковичский р-н, д. Бочейково	T-1	35/10	4	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	4		
13	Ключегорская	Городокский р-н, д. Холомерье	T-1	35/10	1,6	0,20	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
14	Ловжа	Шумилинский р-н, д. Мазурино	T-1	35/10	2,5	0,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
15	Яновичи	Витебский р-н, г.п. Яновичи	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	3,2		
16	Сураж	Витебский р-н, г.п. Сураж	T-1	35/10	4	0,76	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
17	Бычиха	Городокский р-н, д. Бычиха	T-1	35/10	2,5	0,90	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
18	Курино	Витебский р-н, д. Плешки	T-1	35/10	4	1,00	10 кВ
19	Горяне	Витебский р-н, д. Филиппово	T-1	35/10	2,5	1,10	10 кВ
20	Хмельник	Городокский р-н, д. Хмельник	T-1	35/10	2	1,45	10 кВ
21	Межа	Городокский р-н, д. Сеченка	T-1	35/10	2,5	1,50	10 кВ
22	Бабиновичи	Льозненский р-н, д. Бабиновичи	T-1	35/10	2,5	1,59	10 кВ
			T-2	35/10	4		
23	Новоселки	Витебский р-н, д. Низкоборье	T-1	35/10	2,5	1,82	10 кВ
<b>Полоцкие электрические сети ПС 35 кВ</b>							
1	Полота	Полоцкий р-н, д.Новая Полота	T-1	35/10	4	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
2	Малое Ситно	Полоцкий р-н, д.Малое Ситно	T-1	35/10	1	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	3,15		
3	Загатье	Чашникский р-н, д.Добромысли	T-1	35/10	4	0,10	10 кВ
4	Поплавки	Лепельский р-н, д.Звезда	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
5	Освея	Верхнедвинский р-н, г.п.Освея	T-1	35/10	3,15	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
6	Бигосово	Верхнедвинский р-н, д.Шармухи	T-1	35/10	2,5	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	4		
7	Сарья	Верхнедвинский р-н, аг.Сарья	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
8	Дубровы	Верхнедвинский р-н, д.Дубровы	T-1	35/10	1,6	0,30	10 кВ
9	Котовщина	Лепельский р-н, д.Котовщина	T-1	35/10	1,6	0,30	10 кВ
10	Кохановичи	Верхнедвинский р-н, д.Козловщина	T-1	35/10	1,6	0,30	10 кВ
11	Сеньково	Верхнедвинский р-н, д.Сеньково	T-1	35/10	2,5	0,30	10 кВ
12	Белое	Полоцкий р-н, д.Владычино	T-1	35/10	1,6	0,50	10 кВ
13	Заенки	Полоцкий р-н, д.Заенки	T-1	35/10	3,15	0,50	10 кВ
14	Гута	Ушачский р-н, д.Гута	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
15	Весницк	Ушачский р-н, д.Весницк	T-1	35/10	1,8	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
16	Дерновичи	Верхнедвинский р-н, д.Дёрновичи	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
17	Леонишено	Верхнедвинский р-н, аг.Леонишено	T-1	35/10	1,6	0,50	10 кВ
18	Клястицы	Россонский р-н, аг. Клястицы	T-1	35/10	1,6	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
19	Шулятино	Россонский р-н, д.Амосенки	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
20	Красное	Ушачский р-н, д.Красное	T-1	35/10	2,5	1,00	10 кВ
21	Загорье	Ушачский р-н, д.Загорье	T-1	35/10	2,5	1,00	10 кВ
22	Селявщина	Россонский р-н, аг. Селявщина	T-1	35/10	2,5	1,00	10 кВ
23	Горбачево	Россонский р-н, аг. Горбачево	T-1	35/10	2,5	1,00	10 кВ
24	Боровуха	Полоцкий р-н, н.п.Боровуха-1	T-1	35/10	5,6	2,00	10 кВ
<b>Оршанские электрические сети ПС 35 кВ</b>							
1	Коханово-2	Толочинский р-н, н.п. Коханово	T-1	35/10	6,3	0,10	10 кВ
2	Пригуски	Оршанский р-н, д. Пригуски	T-1	35/10	6,3	0,30	10 кВ
3	Усвиж-Бук	Толочинский р-н, д. Усвиж-Бук	T-1	35/10	2,5	0,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
4	Крапивно	Оршанский р-н, д. Крапивно	T-1	35/10	4	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
5	Высокое	Оршанский р-н, д. Купелка	T-1	35/10	4	0,80	10 кВ
6	Ростково	Дубровенский р-н, н.п. Ростково	T-1	35/10	2,5	0,90	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
7	Оболь	Сенненский р-н, д. Новая Оболь	T-1	35/10	1,6	1,00	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
8	Литвяки	Толочинский р-н, д. Литвяки	T-1	35/10	1,6	1,00	10 кВ

№ п/п	Наименование подстанции	Место расположения	Информация об установленных автотрансформаторах (трансформаторах)				
			Номер трансформатора	Классы напряжения, кВ (ВН/СН/НН)	Установленная мощность, МВА	Резерв активной мощности по ПС, МВт	Примечание
9	Сенно-35	Сенненский р-н, г. Сенно	T-1	35/10	4	1,00	10 кВ
			T-2	35/10	4		
10	Ляды	Дубровенский р-н, н.п. Ляды	T-1	35/10	1,6	1,10	10 кВ
11	Родяки	Дубровенский р-н, д. Ляховка	T-1	35/10	1,6	1,10	10 кВ
12	Полюдово	Толочинский р-н, д. Волковичи	T-1	35/10	1,6	1,10	10 кВ
13	Смольяны	Оршанский р-н, н.п.Смольяны	T-1	35/10	2,5	1,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
14	Догановка	Сенненский р-н, д. Догановка	T-1	35/10	2,5	1,60	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
15	Богданово	Сенненский р-н, Богданово	T-1	35/10	2,5	1,70	10 кВ
			T-2	35/10	4		
16	Жабыки	Дубровенский р-н, д. Жабыки	T-1	35/10	2,5	1,80	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
17	Немойта	Сенненский р-н, д.Немойта	T-1	35/10	2,5	1,90	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
18	Стайки	Оршанский р-н, д. Стайки	T-1	35/10	3,25	2,10	10 кВ
19	Толочин-2	Толочинский р-н, г. Толочин	T-1	35/10	4	2,60	10 кВ
20	Богушевск	Сенненский р-н, г.п. Богушевск	T-1	35/10	6,3	3,00	10 кВ
			T-2	35/10	6,3		
<b>Глубокские электрические сети ПС 35 кВ</b>							
1	Козлы	Докшицкий р-н, д.Берёзки	T-1	35/10	1,6	0,10	10 кВ
2	Волковщина	Глубокский р-н, г.Волковщина	T-1	35/10	2,5	0,20	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
3	Быстромовцы	Браславский р-н, н.п. Быстромовцы	T-1	35/10	1,6	0,20	10 кВ
4	Друя	Браславский район, н.п.Друя	T-1	35/10	1,6	0,20	10 кВ
5	Дедино	Миорский район, н.п. Дедино	T-1	35/10	1,6	0,20	10 кВ
6	Вереньки	Поставский район, н.п. Вереньки	T-1	35/10	2,5	0,20	10 кВ
7	Новосёлки	Поставский район, н.п. Новосёлки	T-1	35/10	2,5	0,20	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
8	Лесная	Поставский р-н, н.п.Курсевичи	T-1	35/10	1,6	0,20	10 кВ
9	Лынтупы	Поставский район, н.п. Лынтупы	T-1	35/10	1,6	0,30	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
10	Комаи	Поставский район, н.п. Комаи	T-1	35/10	1,6	0,30	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
11	Дисна-35	Миорский р-н, г.Дисна	T-1	35/10	2,5	0,30	10 кВ
12	Верхнее	Глубокский р-н, д.Верхнее	T-1	35/10	2,5	0,30	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
13	Ситцы	Докшицкий р-н, д.Ситцы	T-1	35/10	1,6	0,40	10 кВ
			T-2	35/10	1,6		
14	Березки	Докшицкий р-н, д. Берёзки	T-1	35/10	1,8	0,50	10 кВ
15	Волколата	Докшицкий р-н, д. Волколата	T-1	35/10	1,6	0,50	10 кВ
16	Дуниловичи	Поставский р-н, д.Дуниловичи	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
17	Крулевщина	Докшицкий р-н, д. Крулевщина	T-1	35/10	4	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		
18	Куриловичи		T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
19	Поляне	Докшицкий р-н, д.Берёзки	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
20	Псуя	Глубокский р-н., д. Псуя	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
21	Н. Погост	Миорский р-н, д.Новый Погост	T-1	35/10	1,6	0,50	10 кВ
22	Христово	Поставский р-н, д. Христово	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
23	Пансионат	Докшицкий р-н, д. Домашковичи	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
24	Германовичи	Шарковщинский р-н,д. Германовичи	T-1	35/10	2,5	0,50	10 кВ
			T-2	35/10	2,5		